

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmenetz Gartenfeld-Ost Burgbernheim 

Betreiber

Erdgas Burgbernheim GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	158 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	79,1 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.11.2028.

ausgestellt am: 22.11.2021

Johannes Heinze

Gutachter-Nr.: FW609-188 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0345_FW309-5u7_16122021 

